

別紙2 保守作業内容書

第3条に基づく保守作業内容は、次のとおりとする。

1. 保守作業の実施回数

(1) 保守作業の回数は、次のとおりとする。

① 中央監視装置

点検内容	点検周期
総合点検	1回/1年
巡回点検	3回/1年
緊急保守*1	随時

② 自動制御機器

点検内容	点検周期
総合点検	1回/1年 *点検作業は制御系統ごとに実施する。 *点検スケジュールは年間で一巡するように毎月分割して実施する。
緊急保守*1	随時

*1) 緊急保守作業については、通常勤務時間内（土日、祝祭日を除く 9:00~17:00）の対応とする。

2. 保守作業内容

(1) 総合点検

	作業項目	作業内容
1	稼働状況の確認	システムの日常における稼働状況、不具合の有無などについて、全般にわたり、お客様と打ち合わせ確認する。
2	不具合箇所の調査と対処	不具合箇所、緊急対応を行った箇所の調査を行い、必要に応じ修理、予備品手配を行う。
3	予防保守作業の実施	別紙「自動制御システム保守作業項目」により作業を実施する。 点検周期1年・6ヶ月・3ヶ月のすべての項目について作業を行う。
4	運転確認	予防保全作業終了後、システムが正常に稼働することを確認する。

(2) 巡回点検

	作業項目	作業内容
1	稼働状況の確認	システムの稼働状況を確認し、保守上のアドバイスを する。
2	不具合箇所の調査と対処	不具合箇所の調査を行い、必要に応じ修理、予備品手配 を行う。
3	予防保守作業の実施	別紙「自動制御システム保守作業項目」により作業を実 施する。 点検周期6ヶ月・3ヶ月の項目について作業を行う。
4	運転確認	予防保全作業終了後、システムが正常に稼働することを 確認する。

(3) 報告

	作業項目	作業内容
1	保守点検作業報告書	作業終了後、すみやかに当社所定の様式で報告書を提出 する。 作業実施日には当日作業分として、作業報告書(日報) を提出する。
2	技術アドバイス	保守作業中に気がついた改善事項などを報告する。