

○沖縄県立芸術大学管理棟・一般教育棟LED設備改修工事

No	質問事項	回答
1	計算書にて更新で新設する作業は、執務平行補正（×1.2）と記述されていますが、撤去作業については亜熱帯割増補正（×1.1）となっております。撤去作業も執務並行補正になるのでしょうか。	撤去作業は、対象外
2	作業時間は、平日の8:00～17:00の想定でよろしいでしょうか。	平日（月～金 9:00～17:00）※入試等行事予定の際は要調整
3	図面E-13にて表では、126事務局長室「169×2台」となっていますが、シンボルは3台となっております。後者が正と見てよろしいでしょうか。	169×2台から3台に変更になります。
4	図面E-13にて表では、教養103教室「J25×12台、C40×2台」となっていますが、シンボルは「J25×2台、C40×12台」となっております。後者が正と見てよろしいでしょうか。	J25×12台、C40×2台からJ25×2台、C40×12台へ変更になります。
5	図面E-13にて表では、107倉庫「A52×1台、F69×1台」となっていますが、シンボルは「A52×1台、G20×1台」となっております。後者が正と見てよろしいでしょうか。	A52×1台、F69×1台からA52×1台、G20×1台へ変更になります。
6	図面E-14にて表では226総務学生課倉庫「C40×3台、D40P×3台」となっていますが、シンボルでは「C40×3台」となっております。後者が正と見てよろしいでしょうか。	図面通りC40×3台、D40P×3台になります。（2部屋分になります。）
7	仮に、メーカーから照明器具の工期内に間に合わなかった場合、工期延長の検討はしていただけるのでしょうか。	年度内の工期延長の検討は可能です。