

業務名 沖縄県立芸術大学エレベーター保守点検業務																	
質問内容	① 現在遠隔監視装置は設置されていますか。 ② 各エレベーターの製造年と積載を教えてください。 ③ 業務仕様「5 異常時の報告」について、修繕や取替の必要部分については、理事長殿に報告・協議の上で別途お見積りを提出するという事でよろしいでしょうか（POG契約）それとも修繕や取替も本県業務に含まれるということでしょうか（FM契約）																
回答	① 画像送信による遠隔監視装置は御座いません、エレベーター内と本学管理棟事務所での電話回線による通話連絡のみで、更に異常が認められた場合、総務課施設担当職員より委託業者へ通報し、対応する形を取っています。 ② <table border="0"> <tr> <td>・ 福利厚生棟</td><td>東芝 750 kg R1</td></tr> <tr> <td>・ 芸術資料館附属図書館</td><td>日立ビルシステム 3000 kg R6</td></tr> <tr> <td>・ 美術棟</td><td>日立ビルシステム 1500 kg S63</td></tr> <tr> <td>・ 芸術文化研究所</td><td>日立ビルシステム 750 kg S63</td></tr> <tr> <td>・ 工芸棟</td><td>日立ビルシステム 600 kg R23</td></tr> <tr> <td>・ 一般教育棟</td><td>日立ビルシステム 600 kg R22</td></tr> <tr> <td>・ デザイン中央棟</td><td>日立ビルシステム 600 kg R23</td></tr> <tr> <td>・ 音楽棟</td><td>日立ビルシステム 600 kg R22 年式</td></tr> </table> ③ お見込みのとおり、Parts・Oil・Grease 契約となります。 （給油、グリスアップ、カゴ、扉・敷居、スイッチの汚れ清掃、停電灯の交換等基本的な作業は業務に含まれております。）	・ 福利厚生棟	東芝 750 kg R1	・ 芸術資料館附属図書館	日立ビルシステム 3000 kg R6	・ 美術棟	日立ビルシステム 1500 kg S63	・ 芸術文化研究所	日立ビルシステム 750 kg S63	・ 工芸棟	日立ビルシステム 600 kg R23	・ 一般教育棟	日立ビルシステム 600 kg R22	・ デザイン中央棟	日立ビルシステム 600 kg R23	・ 音楽棟	日立ビルシステム 600 kg R22 年式
・ 福利厚生棟	東芝 750 kg R1																
・ 芸術資料館附属図書館	日立ビルシステム 3000 kg R6																
・ 美術棟	日立ビルシステム 1500 kg S63																
・ 芸術文化研究所	日立ビルシステム 750 kg S63																
・ 工芸棟	日立ビルシステム 600 kg R23																
・ 一般教育棟	日立ビルシステム 600 kg R22																
・ デザイン中央棟	日立ビルシステム 600 kg R23																
・ 音楽棟	日立ビルシステム 600 kg R22 年式																