

試 験 結 果 報 告 書

2022年4月12日

沖縄県立芸術大学 第2キャンパス 様

〒903-8602

沖縄県那覇市首里当蔵町2-2

株式会社 南 西 環 境

〒903-0105 沖縄県中頭郡西原町字東嶺

TEL. 098-835-8411 (代) FAX. 098-835-8412



受付年月日	2022年3月28日	受付区分	持込
-------	------------	------	----

上記の受付日の試料について、試験の結果を次のとおり報告致します。
なお、試験結果は受領した試料に対するものです。

標 記 事 項	試料名： 絶縁油			
	件名： -			
	採取場所： 沖縄県立芸術大学 第2キャンパス 地下電気室			
	試料採取者： 一般財団法人沖縄電気保安協会 與那覇 友洋氏			
	採取方法： 絶縁油中の微量PCBに関する簡易測定法 マニュアル(第3版) 1.4 スポイトを使用して採取			
	採取年月日： 2022年3月26日 6:00			
試 験 の 結 果				試 験 の 方 法
結果				基準値*
P C B	mg/kg	不検出 (0.50未満)	0.5以下	絶縁油中の微量PCBに 関する簡易測定法 マニュアル(第3版) 2.1.2
[備考]				平成23年5月
機 器 名：三相変圧器				環境省大臣官房廃棄物・
容 量：150kVA				リサイクル対策部
型 式：HCTR-S4				産業廃棄物課
製造番号：87074695				
製造年月：1987年				
製 造 者：株式会社東芝				試験期間：
* ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法施行規則 (環境に影響を及ぼすおそれの少ない廃棄物の基準)				2022年3月28日～ 2022年4月12日
平成13年6月 環境省令第23号 最終改正 令和元年12月 環境省令第19号				
天気：雨				
[所見] 試験の結果、上記基準値を満たしている。				

*本報告書の一部のみを複製して使用することはご遠慮ください。